



Pomieszczenia nie objęte opracowaniem

- A- oprawa wpuszczana w strop podwieszony LED 840,3800lm,CLEAR MAT 35W  
B- oprawa nastropowa LED 840,3200lm,OPAL 30W,IP44  
C-oprawa wpuszczana w strop podwieszony LED 840,4000lm, 40W,IP54  
D- oprawa nastropowa LED 840 1400lm OPAL 15W IP44  
E- oprawa wpuszczana w strop podwieszony LED 840,2500lm,OPAL, 26W  
F- Kinkiety typ do uzgodnienia z Inwestorem  
H- oprawa wpuszczana w strop podwieszony LED 840,600\*600(DWA OBWODY 2+1)

## OZNACZENIA I UWAG

- T1,T2 - tablice rozdzielcze do przebudowy  
W - wypust do wentylatora kanałowego w razełkach  
Q - oprawa oświetlenia podstawowego  
N - oprawa oświetlenia nocnego

- Przewody do łączników schodowych i świecznikowych - YDY20x1,5mm²
- Przewody do łączników jednobiegunowych i przycisków - YDY20x1,5mm²  
W pokojach chorych, od łączników przy drzwiach do nadłóżkowych paneli oświetleniowych prowadzić przewody YDY20x1,5mm²  
(załączanie oświetlenia ogólnego - "g"; zał.oświetlenia nocnego - "n"  
Zasilanie oświetlenia w panelach nadłóżkowych  
F- Kinkiety typ do uzgodnienia z Inwestorem  
H- oprawa wpuszczana w strop podwieszony LED 840,600\*600(DWA OBWODY 2+1)  
RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE ZE SCHEMATAMI TABLIC

stadium: <b>Projekt budowlany</b> - cz.elektryczna -	inwestor: <b>Szpital Ogólny w Kolnie</b> <b>ul.Wojśka Polskiego 69</b> <b>18-500 Kolno</b>	adres inwestycji: <b>dz.nr 1727/13</b> <b>obręb Kolno</b>	obiekt: <b>PROJEKT BUDOWLANY</b> <b>REMONTU II PIĘTRA</b> <b>ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO</b> <b>BUDYNKU GŁÓWNEGO</b> <b>SZPITALA- cz.elektryczna</b>	tytuł rysunku: <b>Rzut II piętra -</b> <b>Plan instalacji oświetlenia</b> <b>ogólnego</b>	skala: <b>1:100</b> nr rysunku: <b>E1</b>	data: <b>11. 2020 r.</b>	projektant: <b>mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI</b> nr idp: WAW/0050/POC/02/08 W-AK01B nr ewid. WAW/IE/0364/01	strona nr:
--	---	---	---	--	--	-----------------------------	--	------------