Budynek istniejący

Budynek projektowany

Rzut parteru



1. Układ pracy instalacji:TN-S 230/400V, 50Hz
2. Ochrona przeciwporażeniowa-Samoczynne wyłączenie zasilania
3. Zasilenie projektowanej instalacji oświetleniowych , gniazd wtyczkowych jednofazowych oraz wypustów wykonać zgodnie ze schematami zasilania i układać p/t oraz na kk
4. Wewnętrzne linie zasilające prowadzić w RL p/t oraz na kk
5. Instalację sterującą oświetleniem DALI wykonać wg załączonych wytycznych
6. Gniazda elektryczne i łączniki oświetleniowe umieszczone obok siebie montować we wspólnych ramkach
7. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP I UE.
8. Całość prac instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującym i przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.
9. Ostateczną lokalizację osprzętu korygować na budowie - wg potrzeb inwestora
10. Projektowane oprawy oświetleniowe montować zgodnie z załączonymi do projektu standartami

	Tablica rozdzielcza
	Gniazdo 230V, ogólne
	Gniazdo 230V, ogólne podwójne
	IP 44 Gniazdo 230V, ogólne
	2P+E 32A Gniazdo 230V (Szaf Rack)
	Wypust klimatyzatora jednostka zewnętrzna
	Wypust klimatyzatora jednostka wewnętrzna
	Wypust kurtyny powietrznej
	Wypust kontroli dostępu
	Wypust ogrzewanie podłogowe
	Wypust wentylatora / kanałowego,wyciągowego/
	Wypust centrali nawiewno-wywiewnej
	Wypust platforma pionowa
	Przycisk Głównego Wyłącznika Prądu
	PEL 6 modułowy: - 2 x gniazda 230V - 2 x gniazda D-KEY - 2 x gniazda RJ-45
	PELRTV 5 modułowy: - 2 x gniazda 230V - 1 x gniazdo RTV - 2 x gniazda RJ-45

Inwestor:

Szpital Ogólny w Kolnie
ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Adres inwestycji:

dz.nr 1727/13 obręb Kolno

Forma projektu: PB

Nazwa projektu:

Rozbudowa ,przebudowa remont budynku oddziału psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Rewizja: 00

Nr i nazwa tomu:

Projekt architektoniczno-budowlany
Instalacje elektryczne

Branża: ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku:

ROZMIESZCZENIE INSTALACJI ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO ORAZ WYPUSTÓW - RZUT PARTERU

Funkcja:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Podpis:
Projektował:	mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POOE/08 W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01	inst. elektryczne	
Sprawdził:	inż. JERZY ADAM GÓRNIAK nr upr. PDL/0068/POOE/12	inst. elektryczne	

Numer umowy:

Data opracowania: 02.2021

Skala: 1:120

Numer rysunku: E5