





Uwagi:

1.Ze względu na brak wydzielonego pom. teletechnicznego rejestratory należy zamontować w po.nr 0.12 - RODO a monitory w pom.pielęgniarek

2. Ilość kamer i lokalizacja do weryfikacji -rys.poglądowy/ po ostatecznym rozmieszczeniu kamer/

LEGENDA:

	Rejestrator: kanały wideo i audio:32, nagrywanie do 960kl/s w rozdzielczości 3840x2160;montaz dysków wewnątrz:8
	Kamera IP; rozdzielczość 4MPX,obiektyw ze zmienna ogniskowa,f=2,8 ~ 12mm/F1.4
	Kamera IP w obudowie; rozdzielczość 4MPX,obiektyw ze zmienna ogniskowa,f=2,8 ~ 12mm/F1.4
	Stacja klienckа systemu z dwoma monitorami 42",Kamery IP do 120 kanałów w rozdzielczości 2592x1944(wideo+audio);obudowa typu tower. Zasilanie 230V.
	Przełącznik sieciowy 24-portowy;GbE,PoE+,zarządzany;24xRJ-45 PoE+; PoE 802.3at (High Power,30W)- budżet mocy 375W
	Zasilacz bezprzerwowy UPS 3000VA / 2400W; czysto sinusoidalny kształt napięcia przy pracy bateryjnej; MB 72VDC/9BAh; RS-232, USB, slot dla opcjonalnej karty SNMP. Montaz w stojście RACK(ZU)TOWER
	UPS ,moc 1000/800VA/W;autonomia 4mh. przy 80% obciążenia , wbudowany pakiet baterii 24VDC(12V/7Ah/2)
	Moduł baterii 72VDC/2*9Ah;
	Zasilenie UPS w szafach RACK
	Przewód UTP cat.6

Inwestor:

Szpital Ogólny w Kolnie
ul.Wojska Polskiego 69
18-500 Kolno

Adres inwestycji:

dz.nr 1727/13 obręb Kolno

Forma projektu: PB

Nazwa projektu:

Rozbudowa ,przebudowa remont budynku oddziału psychiatrycznego Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Rewizja: 00

Nr i nazwa tomu:

Projekt architektoniczno-budowlany
Instalacje elektryczne

Branża: ELEKTRYCZNA

Tytuł rysunku:

SCHEMAT TELEWIZJI DOZOROWEJ - CCTV

Funkcja:	Imie i nazwisko:	Specjalność:	Podpis:
Projektował:	**mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI** nr upr. WAM/0050/POOE/08 W-MOIIB nr ewid. WAM/IE/0364/01	inst. elektryczne	
Sprawdził:	inż. JERZY ADAM GÓRNIAK nr upr. PDL/0068/POOE/12	inst. elektryczne	

Numer umowy:

Data opracowania: 02.2021

Skala: bs

Numer rysunku: E21