

# SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE

18 – 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

Sz.O./ZP/41/2191 /21

Kolno, dnia 18.05.2021r.

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE	
<b>W P Ł Y N Ę Ł O</b>	
dnia 18. 05. 2021	
L.dz. 2191	Podpis Kmj

Do wszystkich uczestników postępowania

## WYJAŚNIENIA TREŚCI

### SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karet w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Szpitalnej Izby Przyjęć wraz z jej rozbudową obejmującą również zabudowę wjazdu dla karet oraz przebudowę centralnej szatni dla personelu medycznego w związku z COVID-19”; znak sprawy: Sz.O./ZP/05/2021

Zamawiający Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69 działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) przekazuje wniosek o wyjaśnienie treści SWZ, wraz z wyjaśnieniami:

#### Pytanie Nr 1

Mając na uwadze udzielone odpowiedzi w dniu 12.05.2021 Wykonawca prosi o podanie parametrów rolet wewnętrznych wraz z ich sterowaniem. Brak jest jakichkolwiek informacji na ten temat w dokumentacji projektowej.

#### Odpowiedź:

Sterowanie ręczne.

Roleta w kasecie ALUMINIOWEJ 100% zaciemniająca

Rodzaj rolety: zaciemniająca

Tkanina: 100% poliester- termo

Gramatura: 245g/m<sup>2</sup>

Stopień zaciemnienia: 100%

Sterowanie ręczne

Kolor uzgodniony na etapie wykonawstwa

p.o. z-cy DYREKTORA  
ds. LECZNICTWA

lek. med. Grzegorz Łojewski

Niniejsze pismo Zamawiający zamieścił na stronie internetowej:  
[www.szpitalkolno.pl](http://www.szpitalkolno.pl) oraz <https://miniportal.uzp.gov.pl>